

ПАСПОРТ

Наименование изделия: Запальное устройство

Предприятие изготовитель: ООО «Поликом», 426039 г.Ижевск, ул.Дзержинского,7

Продавец: ООО «Поликом», 426039 г.Ижевск, ул.Дзержинского,7

Область применения

Для осуществления розжига газовых и жидкотопливных печей

Основные технические данные


Наименование параметра	Значение	Примечание
Масса, кг	3	
Выходное напряжение, кВ	15	
Питание, В	220	
Рабочая температура	-40...+40	

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Коммутатор	Пластик
Трансформатор	Нержавеющая сталь
Высоковольтный электрод	Керамика

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Обозначение	Примечание
1	Коммутатор	1	К-PCOM.001	
2	Высоковольтный трансформатор	1		
3	Высоковольтный электрод	1	BERU-ZE-14-200-220	
4	Кабель высоковольтный	1	ПРКВ	



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Свидетельство о приемке

Запальное устройство номер **№:** _____ изготовлен, прошел приемо-сдаточные испытания, принят в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-001-23245263-2010 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Расшифровка подписи

М. П.

Дата выпуска _____

Отметки о продаже

Дата поставки:

Руководитель предприятия _____

М.П.